



REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO RECUBIERTO POR MODINE

Lugar de Instalación _____

Fecha de Instalación _____

Modelo de Unidad # _____

Localidad de Unidad _____

de Serie de Unidad _____

Cliente _____

Año 20____	Temperatura Ambiente (°F)	Residuo de Superficie Eliminado	Serpentín Limpiado	Limpiador Aprobado Usado	Lavado a Contracorriente con Agua Potable	Lavado a Chorro con Agua Potable	Cloruros Eliminados	Comentarios
Ene								
Feb								
Mar								
Abr								
Mayo								
Jun								
Jul								
Ago								
Sep								
Nov								
Dic								

Los siguientes limpiadores de serpentines y eliminadores de cloruro han sido aprobados para su uso con el equipo recubierto por Modine para no dañar ni las superficies ni el equipo:

LIMPIADOR DE SERPENTINES RECOMENDADO	DISTRIBUIDOR
Limpiador de Serpentines GulfCoat™	Distribuido por Modine Tel: 502-634-9458 Fax: 502-634-1130
Protección de Garantía Paso 1 de 2	

REMOVEDOR DE CLORURO RECOMENDADO	DISTRIBUIDOR
CHLOR*RID CONCENTRATE	Distribuido por Modine Tel: 502-634-9458 Fax: 502-634-1130
Protección de Garantía Paso 2 de 2	

El no hacer el mantenimiento de los recubrimientos Modine de acuerdo a los procedimientos de limpieza de los serpentines y gabinetes recubiertos Modine, y el no mantener un registro de este mantenimiento, causará que se cancele la garantía de Modine de los recubrimientos.